

**PRODUKTSORTIMENT:** ACCESS

**PRODUKTNAMN:** ACT365

**MODELL(ER):** V1.1.0

**KATEGORI:** Serviceuppdatering

**KONTAKT:** Lokal teknisk support


**DATUM:** 2018-12-01

**Nya funktioner som ingår i denna version:**


1. Diagnostisera kort och skapa kortformatsmallar. Från installatörens administratörskonto, välj menyn "Settings | Card Formats" (Inställningar | Kortformat) och sedan "Diagnostics" (Diagnos) eller "NEW CARD FORMAT" (NYTT KORTFORMAT).


Name	Format Type	Total no. of Bi...	Card Number...	User Editable	Site Code	Is Active	Settings
Vanderbilt 34-bit Wiegand	Wiegand	34	20	X	1212	X	⚙️
HID 26-bit Wiegand	Wiegand	26	16	X	0	✓	⚙️
Chris E Test	Wiegand	128	25	✓	0	✓	⚙️
HID 34-bit Wiegand	Wiegand	34	16	X	0	✓	⚙️
HID 35-bit Wiegand	Wiegand	35	16	X	0	✓	⚙️
HID 37-bit Wiegand	Wiegand	37	19	X	0	✓	⚙️


2. Tillåt att larm för forcerad dörr rensas när dörren stängs. Från installatörskontot, välj menyn "Access Control | Doors" (Passagekontroll | Dörrar) ställ sedan in "Door Close Clears Alarm" (Stängd dörr rensar larm) på önskad dörr.





3. Hindra Rex-knappen från att aktivera dörreläet. Från installatörskontot, välj menyn "Access Control | Doors" (Passagekontroll | Dörrar) avaktivera sedan "Exit Button" (Utgångsknappen) på önskad dörr.



4. Översättning: Systemet har nu översatts till polska.
5. Konfigurera ACT365 VCU från webbportalen ACT365. Notera ACT365 VCU kommer att lanseras under det 1:a kvartalet 2018. Från installatörskontot väljer du "Hardware | ACT365 VCU" (Programvara | ACT365 VCU) från menyn och ställ sedan in ikonen "Configure" (Konfigurera)  .



CUID	ACT365 VCU ...	IP Address	Connected	Status	Version	Site ID	Configure	Diagnostics
1314-1500-0070-7019-3928	ACT Warrington Office	192.168.10.138	✓	Connected	v8.0	Warrington Office		
1314-1600-0168-7812-9791	Caldicot Office - Test Room	192.168.10.42	✓	Connected	v8.0	Caldicot	