

GAMME DE PRODUITS : Accès

NOM DU PRODUIT : Câbles de contrôle d'accès

MODÈLE(S) : Voir tableau ci-dessous

CATÉGORIE : Évolution du produit

CONTACT : Support technique

DATE : 11/08/2017

Six des câbles utilisés pour les systèmes de contrôle d'accès ont obtenu une approbation indépendante d'un laboratoire accrédité. L'accréditation est nécessaire pour répondre au Règlement sur les produits de construction (RPC). Les références des câbles changent de « S » à « V », puisqu'il s'agit de câbles exclusifs à Vanderbilt. Tous les câbles disposeront d'une nouvelle étiquette d'emballage qui contiendra toutes les informations obligatoires relatives à la déclaration de performance (DdP), la législation et le logo de Vanderbilt.

Ancienne référence	Référence du produit	Description	Nouvelle référence	Référence DdP
S54592-Z159-A100	RQAQBR 2x1,5+2x2x0,5	Câble électrique KOMBI2-HF500, 500 m	V54592-Z159-A100	P1001V1
S54592-Z160-A100	RQAQBR 2x1,5+2x2x0,5	Câble électrique KOMBI2-HF100, 100 m	V54592-Z160-A100	P1001V1
S54592-Z161-A100	RQQAQBR 2x1+1x2x0,8	Câble sans halogène, bobine 100 m (Omnis)	V54592-Z161-A100	P1002V1
S54592-Z162-A100	RQQAQBR 2x1+1x2x0,8	Câble sans halogène, bobine 500 m (Omnis)	V54592-Z162-A100	P1002V1
S54592-Z163-A100	RQQAQBR 2x2x1,0+1x2x0,8	Paire de câbles sans halogène, bobine 500 m	V54592-Z163-A100	P1002V1
SE2:46-170	RLQRB 1x2x1,0	Câble torsadé SB-RLQRB, non blindé 1x2x1	VSE2:46-170	P1003V1

Reaction to fire classification: $D_{ca-s2,d2,a1}$

Fire behaviour		Smoke production			Flaming droplets			Acidity	
D_{ca}	-	s	2	,	d	2,	,	a	1